

**OCUPACIÓN**

EDIFICIO DE PÚBLICA CONCURRENCIA  
ZONAS DE USO PÚBLICO DESTINADAS A EXPOSICIONES 107.16 M2

- ZONAS DESTINADAS A ESPECTADORES SENTADOS CON ASIENTOS FIJOS DEFINIDOS EN PROYECTO 1 persona / asiento
- ZONAS DE USO PÚBLICO EN MUSEOS, EXPOSICIONES ETC. 2 m2 / persona

TOTAL OCUPACIÓN 109 personas

- ZONAS DESTINADAS A ESPECTADORES SENTADOS 50 persona
- ASISTENCIA Y PONENTES EN Z. ESPECTADORES SENTADOS 5 persona
- ZONAS DE USO PÚBLICO EN MUSEOS, EXPOSICIONES ETC. 54 persona

**PROTECCION CONTRA INCENDIOS**

- EXTINTOR 21A/113B
- EXTINTOR CO2 89B
- ALUMBRADO DE EMERGENCIA 210 LUMENES
- ALUMBRADO DE EMERGENCIA CON 100 LUMENES
- ILUMINACIÓN A NIVEL DE SUELO
- ÚNICO SECTOR DE INCENDIO.
- NO SON NECESARIAS B.I.E. SUP. < 500 m2
- NO ES NECESARIO SISTEMA DE ALARMA OCUPACIÓN < 500 personas
- NO ES NECESARIO SISTEMA DE DETECCIÓN SUP. < 1000 m2

**COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES FRENTE AL FUEGO**

SUELOS  
EFL

PAREDES Y TECHOS  
C-s2,d0

BUTACAS

ENSAYOS UNE-EN 1021-1:2006 (cigarrillo en combustión)  
UNE-EN 1021-2:2006 (llama equivalente a cerilla)

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REMODELACIÓN DEL ESPACIO INFORMATIVO DE ENRESA  
EN "EL CABRIL"**

14740 HORNACHUELOS (CÓRDOBA)

**PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
ACCESIBILIDAD****10**

3

JUNIO 2020

PLANO

VERSION

FECHA

1/

ESC.

Arquitecto. FRANCISCO MEDINA ABEÑOZA

