



INSTALACIÓN RENOVACIÓN AIRE

- CONDUCTO DE AIRE IMPULSIÓN AIRE LIMPIO
- CONDUCTO DE AIRE EXPULSIÓN AIRE VICIADO
- VENTILADOR CAB 315
- EXTRACTOR CAB 315

INSTALACIÓN PARA CLIMATIZACIÓN

- CASSETTE UNIDAD EVAPORADORA
DAIKIN FXFQ 32/40/50/63 A
(O SIMILAR, CON IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS)
- UNIDAD CONTROL A/C
BRC 1 E 53 A
- UNIDAD EXTERIOR CONDENSADORA
DAIKIN, VRV RXYQ-12T
7,38 KW
(O SIMILAR, CON IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS)

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN REMODELACIÓN DEL ESPACIO INFORMATIVO DE ENRESA EN "EL CABRIL"

14740 HORNACHUELOS (CÓRDOBA)

CLIMATIZACIÓN RENOVACIÓN DE AIRE

11

PLANO

3

VERSION

JUNIO 2020

FECHA



Arquitecto. FRANCISCO MEDINA ABENOZA

1/ ESC.