

NOTA INFORMATIVA

N.º expediente: CO-CB-24-025

Título: Servicio de Prevención y Control de la Legionelosis de las instalaciones del C.A. El Cabril

Se informa a todas las empresas interesadas que, con fecha 17 de julio de 2024, se ha procedido a responder a la pregunta hecha por un licitador, en la que se añade información técnica relacionada con las torres de refrigeración y al volumen de los circuitos, en concreto:

Contamos con dos torres de refrigeración. Cada torre tiene una balsa de aproximadamente 1,5 metros cúbicos. El circuito completo de agua de las torres se calcula en unos 10 metros cúbicos.

Las torres son unas SULZER ESCHER WISS tipo EWK 576/03/16.

Le recordamos que puede visitar nuestras instalaciones en el C.A. El Cabril, con el fin de comprobar las mismas y su idoneidad para cumplir las exigencias que figuran en el Pliego Técnico.

Madrid 17 de julio de 2024