

<p>PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL NUCLEAR SANTA MARIA DE GAROÑA</p> <p>N ° EXPEDIENTE: CO-GR-24-076</p>	<p>Clave: 062-ES-GR-0072</p> <p>Páginas: 20</p>
---	---

ÍNDICE

	<i>Pág.</i>
1. OBJETO	2
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
3. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO.....	3
4. RECURSOS	3
5. REQUISITOS.....	4
ANEXO 1: REQUISITOS APLICABLES A EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL	6
ANEXO 2 - LISTADO DE PUNTOS DE CONTROL	8

Clave: 062-ES-GR-0072	Revisión: 0	Fecha: Febrero 2025	Página: 2
--------------------------	----------------	------------------------	--------------

1. **OBJETO**

El presente documento tiene por objeto describir las condiciones técnicas requeridas por Enresa para el “Servicio de prevención y control de la legionelosis en las instalaciones de la Central Nuclear Santa María de Garoña.

A tal fin se definen el alcance, las características y condiciones que deberán regir la prestación del servicio.

2. **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

Este servicio comprende la prevención y control de la legionelosis de las instalaciones de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis:

- Desinfección química de la red de ACS/AFS, acumuladores y aljibe.
- Análisis de Legionela trimestral, muestras en ACS y AFS, aljibe y acumuladores
- Contra-Análisis Legionela trimestral, muestras en ACS y AFS, aljibe y acumuladores
- Análisis aerobios y hierro total de la red de ACS/AFS.
- Análisis físico-químico de la red de ACS/AFS.
- Desinfección química riego por aspersion anual de la red de ACS/AFS.
- Análisis legionela pneumophila de la red de ACS/AFS.
- Análisis aerobios de bacterias de la red de ACS/AFS.
- Desinfección química contraincendios de la red de ACS/AFS.
- Análisis Legionela de la red de ACS/AFS.
- Análisis de bacterias aerobios de la red de ACS/AFS.
- Servicio de camión mixto de succión e impulsión del depósito de la red.
- Retirada de residuos a vertedero de lodos, arenas y gravas.

Y conforme a lo establecido en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro:

- Análisis control en grifos en la instalación, incluyendo toma de muestra, medición “in situ” de cloro y temperatura, indicadas en el Anexo 2 de este documento.

Clave: 062-ES-GR-0072	Revisión: 0	Fecha: Febrero 2025	Página: 3
--------------------------	----------------	------------------------	--------------

- Análisis “Control” indicadas en el Anexo 2 de este documento.
- Análisis completo, incluyendo toma de muestra, neutralización del cloro, medición “in situ” de cloro y temperatura de la red de ACS/AFS.
- Análisis de caracterización de las aguas semestral, con medición de dureza, calcio, magnesio y potasio de la red de ACS/AFS.
- Análisis de radioactividad anual de la red de ACS/AFS.
- Análisis de control operacional anual, tras la limpieza mecánica del aljibe de las aguas de la red de ACS/AFS.
- Checker color de agua de la red de ACS/AFS.

El tipo de análisis y la periodicidad de cada uno de los conceptos es la que figura en el Anexo I al PTCA.

3. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

El contratista deberá designar un coordinador que será el responsable directo del servicio, con poderes para adoptar soluciones siempre que sea necesario y que se relacionará con el técnico responsable del contrato por parte de Enresa para resolver las incidencias que pudieran surgir sobre la ejecución de este.

Asimismo, el coordinador del servicio será el responsable de emitir cuantos informes relacionados con el servicio le sean solicitados por Enresa.

El calendario laboral vigente en la CN SMG será comunicado de forma anual al contratista.

4. RECURSOS

Para la debida ejecución de los trabajos cada contratista deberá disponer de los recursos humanos y materiales necesarios.

La empresa contratista dotará a su personal de los medios requeridos para el correcto desempeño de sus funciones como son: vestuario, medios de seguridad, herramientas y equipos de medida.

Los equipos de medida a utilizar deberán estar debidamente calibrados y etiquetados.

Clave: 062-ES-GR-0072	Revisión: 0	Fecha: Febrero 2025	Página: 4
--------------------------	----------------	------------------------	--------------

5. **REQUISITOS**

Serán de aplicación los requisitos administrativos y de prevención de riesgos laborales para la realización de trabajos en la CN SMG que se incluyen como Anexo I. Se explicitan a continuación los requisitos específicos aplicables.

5.1.- **Prevención de Riesgos Laborales**

Todo el personal que participe en los trabajos deberá conocer los requisitos y directrices sobre Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral relativos a sus tareas de acuerdo con la normativa vigente. Todo el personal será informado de los riesgos específicos de la instalación.

La empresa contratista queda obligada al cumplimiento de la legislación laboral, ordenanzas de trabajo, legislación medioambiental (en concreto, y de forma específica lo referente a residuos tóxicos y peligrosos), normas y reglamentos vigentes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo tanto en lo que respecta al personal como los materiales y medios empleados.

5.2.- **Seguridad Física**

El contratista deberá tener en cuenta las normas previstas para el control de accesos de personal y material a la CN SMG, siendo responsable de que su personal conozca y obedezca los procedimientos e instrucciones que estén en vigor, así como de su comportamiento en el interior de la Instalación. Todo personal será informado en el curso de acceso sobre las pautas generales a cumplir sobre la seguridad física de la instalación.

5.3.- **Emergencias**

El contratista será el responsable de que todo el personal a su cargo en el emplazamiento conozca y cumpla las normas a seguir en caso de emergencia y las misiones y obligaciones que se deriven del Plan de Emergencia Interior del PDC de la CN SMG (062-PE-EN-0001), vigente en el emplazamiento. Todo el personal será formado sobre dichas normas y actuaciones.

5.4.- **Medio Ambiente**

El contratista será responsable de que su personal conozca y aplique los procedimientos previstos en materia de protección del medio ambiente, en todas las actividades que realicen dentro de la Instalación. Se compromete, asimismo, a cumplir la legislación aplicable y a pedir cuanta información sea necesaria para dar cumplimiento a los requerimientos ambientales.

Clave: 062-ES-GR-0072	Revisión: 0	Fecha: Febrero 2025	Página: 5
--------------------------	----------------	------------------------	--------------

Los procedimientos internos de Enresa que resulten de aplicación serán puestos a disposición del contratista en la reunión de lanzamiento de los trabajos.

5.5.- Protección Radiológica

El personal que participe en los trabajos será Profesionalmente Expuesto de categoría A y estará sometido al Manual de Protección Radiológica en vigor en la Instalación, así como a los procedimientos en los que se desarrolla. Deberá utilizar el equipo de protección que aplique en cada caso, someterse a los controles que se definan, así como tener actualizado el Carnet Radiológico del CSN.

En particular, se deberán cumplir los requisitos establecidos para "trabajador profesionalmente expuesto" en el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes (Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre).

Para trabajos en zona controlada, deberán seguirse las siguientes normas de obligado cumplimiento:

La Sección de Protección Radiológica de la CNSMG tiene establecidas unas normas para el acceso de personas a Zona Controlada. El contratista vendrá obligado a cumplir dichas normas, así como las medidas que dicha Sección recomiende, vistas las características del trabajo a ejecutar (vestuario, protecciones, tiempos de permanencia, etc.)

Para el desarrollo de sus servicios dentro de Zona Controlada el contratista deberá cumplir las normas establecidas por la legislación española vigente, las propias de la Central contenidas en el Manual de Protección Radiológica y toda otra normativa o procedimiento de la CNSMG emitido para el mejor control de los trabajos en dicha zona.

Enresa suministrará al personal que trabaje en Zona Controlada la vestimenta y medios de Protección Radiológica necesarios.

Clave: 062-ES-GR-0072	Revisión: 0	Fecha: Febrero 2025	Página: 6
--------------------------	----------------	------------------------	--------------

ANEXO 1: REQUISITOS APLICABLES A EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL

REQUISITOS APLICABLES A EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL

ADJUDICACIÓN:	EMPRESA:	CENTRO / INSTALACIÓN:
TRABAJO:		FECHA INICIO PREVISTA:
		FECHA FIN PREVISTA:

		AL INICIO DE LOS TRABAJOS	PERIODICAMENTE	AL CIERRE DE LOS TRABAJOS
EMPRESA	ADM	<input checked="" type="checkbox"/> Justificación Trabajadores al Corriente de Pagos de Salarios y Seguridad Social. (*)	<input checked="" type="checkbox"/> Justificación Trabajadores al Corriente de Pagos de Salarios y Seguridad Social (Semestral). (*)	
		<input checked="" type="checkbox"/> Ficha Empresa Cumplimentada (*).	<input type="checkbox"/> Resumen Mensual de Personal en Obra (en su caso). (Mensual). (*)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Certificación Negativa de Descubiertos Seguridad Social.	<input checked="" type="checkbox"/> Certificación Negativa de Descubiertos Seguridad Social (Semestral)		
	<input checked="" type="checkbox"/> Certificado de Contratistas y Subcontratistas – Mod. 01C.	<input checked="" type="checkbox"/> Certificado de Contratistas y Subcontratistas – Mod. 01C (Anual).		
	<input checked="" type="checkbox"/> Justificación Alta Seguridad Social de Trabajadores o Recibo de Autónomo.			
	<input type="checkbox"/> Devolución firmada Declaración de Compromiso Ambiental. (*)			
	PRL (General)	<input checked="" type="checkbox"/> Devolución Firmada Carta de Enresa con Información e Instrucciones sobre Riesgos Laborales, Obligaciones y medidas de emergencia de la Instalación. (*)	<input checked="" type="checkbox"/> Revisión de las Evaluaciones de Riesgos y Medidas Preventivas derivadas de éstos (en su caso).	
		<input checked="" type="checkbox"/> Definición de la Modalidad del Servicio Preventivo (alcance del concierto).	<input checked="" type="checkbox"/> Definición de la Modalidad del Servicio Preventivo (alcance del concierto) (Anual).	
		<input checked="" type="checkbox"/> Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva.		
		<input checked="" type="checkbox"/> Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil.	<input checked="" type="checkbox"/> Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil (Anual)	
<input checked="" type="checkbox"/> Plan de Prevención Específico de la Actividad Contratada.				
PRL (Obras y Construcción)	<input checked="" type="checkbox"/> Documentación relativa a la Maquinaria y Medios Auxiliares (marcado CE, adecuación RD.1215/97, manual de instrucciones del fabricante, manto., etc.).			
	<input checked="" type="checkbox"/> Libro de Subcontratación debidamente actualizado.	<input checked="" type="checkbox"/> Actualización del Libro de Subcontratación.	<input checked="" type="checkbox"/> Copia Libro de Subcontratación.	
	<input type="checkbox"/> Registro de Empresa Acreditada REA (RD 1109/07).	<input type="checkbox"/> Registro de Empresa Acreditada REA (RD 1109/07). (Triannual).		
	<input checked="" type="checkbox"/> Designación Recurso Preventivo por parte del Contratista Principal y Acta de Designación de Encargado de Seguridad por parte de Subcontratistas.			
	<input checked="" type="checkbox"/> Plan de Seguridad y Salud (incluye Evaluación Riesgos). (Obras con Proyecto)			
	<input type="checkbox"/> Anexos al Plan de Seguridad y Salud. (Obras con Proyecto)			
	<input type="checkbox"/> Plan de Medidas Preventivas. (Obras sin Proyecto)			
	<input checked="" type="checkbox"/> Adhesión al Plan Marco de PRL del Promotor. (*)			
	<input type="checkbox"/> Apertura del Centro de Trabajo.			
	<input type="checkbox"/> Solicitud Subcontratación trabajos y documentación aplicable en caso de Aceptación de la misma y actas de Adhesión al Plan de Seguridad y Salud / Plan de Medidas Preventivas de las Subcontratas y trabajadores Autónomos. (Obras con/sin Proyecto siempre que exista Subcontratación).			
PR	<input type="checkbox"/> Registro de Empresas Externas del CSN.			
TRABAJADOR	VS	<input checked="" type="checkbox"/> Copia del último Reconocimiento Médico en vigor (para TE) ó Aptitud Clínico/Laboral específica para el puesto de trabajo (no TE).	<input type="checkbox"/> Reconocimiento Médico en vigor (para TE) ó Aptitud Clínico/Laboral específica para el puesto de trabajo (no TE). (Anual)	
	ADM	<input checked="" type="checkbox"/> Documento de Reconocimiento en materia de Protección de Datos y Consentimiento Informado de Enresa. (*)	<input checked="" type="checkbox"/> Registros de alta/baja médica que se produzcan durante el servicio. (Mensual) (*)	<input checked="" type="checkbox"/> Comunicación Baja Trabajador.
		<input checked="" type="checkbox"/> Ficha Colaborador Cumplimentada. (*)		
	PRL	<input checked="" type="checkbox"/> Presentación del N.I.F. / N.I.E. / Pasaporte Extranjero.		
		<input checked="" type="checkbox"/> Registro Entrega de EPI's firmados por el Trabajador (en su caso).	<input type="checkbox"/> Registro Entrega de EPI's firmados por el Trabajador (en su caso). (Anual).	
		<input checked="" type="checkbox"/> Acreditación de haber sido informado de los Riesgos existentes en su puesto de trabajo firmado por el Trabajador.		
		<input checked="" type="checkbox"/> Formación acreditada en PRL.		
		<input type="checkbox"/> Formación PRL para trabajos sujetos a Plan de Seguridad y Salud.(2) (CN SMG)		
	PR	<input type="checkbox"/> Formación de manejo Maquinaria de Transporte, Elevación (carretilla, puente grúa, P.E.M.P), Montaje de Andamios, Trabajos en Altura. (en su caso)		
		<input type="checkbox"/> Autorización firmada por la Empresa y el Trabajador de uso de Maquinaria, Herramientas y Medios Auxiliares.		
PR	<input checked="" type="checkbox"/> Carné Radiológico (Trabajador expuesto categoría A).	<input checked="" type="checkbox"/> Carné Radiológico (Trabajador expuesto categoría A). (Triannual).	<input checked="" type="checkbox"/> Carné Radiológico Cumplimentado.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Acreditación de Formación Básica en P.R.	<input checked="" type="checkbox"/> Acreditación de Formación Básica en P.R. (Bianual).		

ABREV: A DM: Administrativos PRL: Prevención de Riesgos Laborales PR: Protección Radiológica VS: Vigilancia Salud TE: Trabajador Expuesto

NOTAS: 1.- Los impresos marcados con (*) serán facilitados por Enresa.

2.- Para Recursos Preventivos: Formación Nivel Básico de Prevención en Construcción (60 horas) y 6 horas específicas por Oficio. /

Resto Trabajadores: Nivel Inicial (8 horas) y Segundo Ciclo de Formación (20 horas: 14 troncales y 6 específicas por Oficio)

Clave: 062-ES-GR-0060	Revisión: 0	Fecha: Febrero 2025	Página: 8
--------------------------	----------------	------------------------	--------------

ANEXO 2 - LISTADO DE PUNTOS DE CONTROL

Clave:	Revisión:	Fecha:	Página:
062-ES-GR-0060	0	Febrero 2025	9

EDIFICIOS	ALIMENTACIÓN	LUGAR	ELEMENTO	CÓDIGO
SERVICIOS	Maquina expendedora de bebidas calientes	Entrada edificio de servicios	1	S10100
EDIFICIO OF PRINCIPALES	Maquina expendedora de bebidas calientes	Sala CAO	1	E20500
OFICINA TALLERES	Maquina expendedora de bebidas calientes	Recibidor de entrada	1	E12300
CENTRO DE FORMACION	Maquina expendedora de bebidas calientes	Entrada centro de formación	1	E12800
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Vestuario mantenimiento masculino	Ducha 1	D1
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Vestuario mantenimiento masculino	Ducha 2	D2
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Vestuario mantenimiento masculino	Ducha 3	D3
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Vestuario mantenimiento masculino	Ducha 4	D4
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Vestuario mantenimiento masculino	Ducha 5	D5
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Vestuario mantenimiento masculino	Ducha 6	D6
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Vestuario mantenimiento masculino	Ducha Fs	-
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Vestuario mantenimiento masculino	Ducha Fs	-
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Vestuario mantenimiento masculino	Ducha Fs	-
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Vestuario mantenimiento masculino	Grifo 1	G1
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Vestuario mantenimiento masculino	Grifo 2	G2
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Vestuario mantenimiento masculino	Grifo 3	G3
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Vestuario mantenimiento masculino	Grifo 4	G4

Clave: 062-ES-GR-0060	Revisión: 0	Fecha: Febrero 2025	Página: 10
--------------------------	----------------	------------------------	---------------

EDIFICIOS	ALIMENTACIÓN	LUGAR	ELEMENTO	CÓDIGO
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Vestuario mantenimiento masculino	Grifo 5	G5
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Vestuario mantenimiento masculino	Grifo 6	G6
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Vestuario mantenimiento masculino	Grifo Fs	G7
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Vestuario mantenimiento masculino	Grifo	G8
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Vestuario mantenimiento masculino	Grifo Fs	G9
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Cuarto de limpieza 1ª Planta	Grifo	G10
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Baño primera planta	Grifo 1	G11
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Baño primera planta	Grifo Fs	G12
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Planta baja (IN)	Grifo 1	G13
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Planta baja taller M.M	Grifo 2	G14
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Planta baja taller M.M	Grifo 3	G15
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Planta baja taller M.M	Grifo 4	G16
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Planta baja taller M.M	Grifo 5	G17
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Planta baja taller M.E	Grifo 6	G18
TALLERES	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	M.M Calle lado del muelle almacén	Grifo 7	G19
COMEDOR	TERMO 1 100 L	Cuarto de limpieza	Grifo	G1
COMEDOR	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Aseo masculino Comedor Jefes	Grifo 1	G13

Clave: 062-ES-GR-0060	Revisión: 0	Fecha: Febrero 2025	Página: 11
--------------------------	----------------	------------------------	---------------

EDIFICIOS	ALIMENTACIÓN	LUGAR	ELEMENTO	CÓDIGO
COMEDOR	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Aseo masculino Comedor Jefes	Grifo 2	G14
COMEDOR	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Aseo masculino Comedor Jefes	Grifo 3	G15
COMEDOR	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Aseo masculino Comedor Jefes	Grifo 4	G16
COMEDOR	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Aseo femenino Comedor Jefes	Grifo 1	G17
COMEDOR	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Aseo femenino Comedor Jefes	Grifo 2	G18
COMEDOR	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Aseo femenino Comedor Jefes	Bide 1	B3
COMEDOR	Acumulador 1 - 500 L Acumulador 2 - 490 L Acumulador sin servicio	Fregado	Grifo 1	G28
CENTRO DE FORMACION	TERMO 2 - 75 L	Aseo masculino	Grifo 1	G1
CENTRO DE FORMACION	TERMO 2 - 75 L	Aseo masculino	Grifo 2	G2
CENTRO DE FORMACION	TERMO 2 - 75 L	Aseo masculino	Grifo 3	G3
CENTRO DE FORMACION	TERMO 2 - 75 L	Aseo masculino	Grifo 4	G4
CENTRO DE FORMACION	TERMO 2 - 75 L	Aseo masculino	Grifo 5	G5
CENTRO DE FORMACION	TERMO 2 - 75 L	Aseo femenino	Grifo 1	G6
CENTRO DE FORMACION	TERMO 2 - 75 L	Aseo femenino	Grifo 2	G7
CONTADOR RADIOLOGICO	TERMO 3 - 75 L	Baños cerrados	Grifo	G1
CONTADOR RADIOLOGICO	TERMO 3 - 75 L	Baños cerrados	Grifo 1	G2
CONTADOR RADIOLOGICO	TERMO 3 - 75 L	Baños cerrados	Grifo 2	G3
SERVICIO MÉDICO	TERMO 4 - 75 L	Aseo femenino	Grifo	G1
SERVICIO MÉDICO	TERMO 4 - 75 L	Aseo masculino	Grifo	G2
SERVICIO MÉDICO	TERMO 4 - 75 L	Sala de curas	Grifo	G3

Clave: 062-ES-GR-0060	Revisión: 0	Fecha: Febrero 2025	Página: 12
--------------------------	----------------	------------------------	---------------

EDIFICIOS	ALIMENTACIÓN	LUGAR	ELEMENTO	CÓDIGO
SERVICIO MÉDICO	TERMO 5 - 75 L	Sala de extracciones	Grifo	G4
SERVICIO MÉDICO	TERMO 5 - 75 L	Aseo médico	Grifo	G5
SERVICIO MÉDICO	TERMO 5 - 75 L	Aseo médico	Ducha	D1
SERVICIO MÉDICO	TERMO 5 - 75 L	Sala de reconocimiento	Grifo	G6
SERVICIO MÉDICO	TERMO 6 - 75 L	Sala de descontaminación	Grifo 1	G7
SERVICIO MÉDICO	TERMO 6 - 75 L	Sala de descontaminación	Grifo 2	G8
SERVICIO MÉDICO	TERMO 6 - 75 L	Sala de descontaminación	Grifo 3	G9
SERVICIO MÉDICO	TERMO 6 - 75 L	Sala de descontaminación	Ducha 1	D2
SERVICIO MÉDICO	TERMO 6 - 75 L	Sala de descontaminación	Ducha 2	D3
SERVICIO MÉDICO	TERMO 6 - 75 L	Sala de descontaminación	Ducha 3	D4
SERVICIO MÉDICO	TERMO 6 - 75 L	Sala de descontaminación	Ducha 4	D5
SERVICIO MÉDICO	-	Sala de descontaminación	Grifo afch	G47
SERVICIO MÉDICO	-	Sala de descontaminación	Lavaojos 1 afch	LV01
SERVICIO MÉDICO	-	Sala de descontaminación	Lavaojos 2 afch	LVO2
SERVICIO MÉDICO	TERMO 6 - 75 L	Sala de descontaminación	Lavapies	LVP
SERVICIO MÉDICO	TERMO 6 - 75 L	Sala de descontaminación	Lavacabezas	LVC
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario femenino	Grifo 1	G1
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario femenino	Grifo FS	G2
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario femenino	Grifo FS	G3
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario femenino	Grifo FS	G4
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario femenino	Grifo FS	G5
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario femenino	Ducha 1	D1
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario femenino	Ducha 2	D2

Clave: 062-ES-GR-0060	Revisión: 0	Fecha: Febrero 2025	Página: 13
--------------------------	----------------	------------------------	---------------

EDIFICIOS	ALIMENTACIÓN	LUGAR	ELEMENTO	CÓDIGO
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario femenino	Ducha FS	D3
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario femenino	Ducha FS	D4
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario femenino	Grifo FS	G6
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario femenino	Grifo FS	G7
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario femenino	Grifo 2	G8
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario femenino	Grifo FS	G9
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario femenino	Grifo FS	G10
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario femenino	Grifo 4	G51
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario femenino	Bidet	B1
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Grifo 1	G1
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Grifo 2	G2
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Grifo 3	G3
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Grifo 4	G4
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Grifo FS	G5
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Grifo FS	G6
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Grifo FS	G7
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Ducha FS	D1
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Ducha FS	D2
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Ducha FS	D3
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Ducha FS	D4
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Ducha FS	D5
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Ducha FS	D6
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Ducha FS	D7

Clave: 062-ES-GR-0060	Revisión: 0	Fecha: Febrero 2025	Página: 14
--------------------------	----------------	------------------------	---------------

EDIFICIOS	ALIMENTACIÓN	LUGAR	ELEMENTO	CÓDIGO
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Ducha FS	D8
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Ducha FS	D9
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Ducha FS	D10
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Ducha FS	D11
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Ducha FS	D12
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Ducha FS	D13
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Ducha	D14
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Ducha	D15
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Ducha	D16
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Ducha	D17
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Grifo FS	G8
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Grifo FS	G9
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Grifo 7	G10
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Grifo 8	G11
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Grifo FS	G12
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Grifo FS	G13
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Grifo 9	G14
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Grifo 10	G15
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Grifo FS	G16
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario masculino	Grifo FS	G17
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Grifo FS	G1
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Grifo FS	G2
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Grifo FS	G3

Clave:	Revisión:	Fecha:	Página:
062-ES-GR-0060	0	Febrero 2025	15

EDIFICIOS	ALIMENTACIÓN	LUGAR	ELEMENTO	CÓDIGO
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Grifo FS	G4
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Grifo FS	G5
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Grifo FS	G6
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Grifo FS	G7
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Grifo FS	G8
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Manguera afch	MN1
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Ducha FS	D1
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Ducha FS	D2
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Ducha 1	D3
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Ducha FS	D4
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Ducha 2	D5
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Ducha 3	D6
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Ducha FS	D7
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Grifo1	G9
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Grifo2	G10
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Grifo3	G11
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Grifo4	G12
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Grifo5	G13
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Grifo6	G14
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Ducha 1	D8
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Ducha 2	D9
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Ducha FS	D10
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Ducha FS	D11

Clave:	Revisión:	Fecha:	Página:
062-ES-GR-0060	0	Febrero 2025	16

EDIFICIOS	ALIMENTACIÓN	LUGAR	ELEMENTO	CÓDIGO
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Ducha FS	D12
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Ducha FS	D13
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas masculino	Ducha FS	D14
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas femenino	Ducha 1	D1
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas femenino	Ducha 2	D2
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas femenino	Ducha 3	D3
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas femenino	Bidet 1	B1
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas femenino	Bidet 2	B2
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas femenino	Grifo 1	G1
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas femenino	Grifo 2	G2
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario contratas femenino	Grifo 3	G3
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario salida zona controlada	Grifo 1	G71
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario salida zona controlada	Grifo 2	G72
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario salida zona controlada	Grifo 3	G73
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario salida zona controlada	Grifo 4	G74
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario salida zona controlada	Grifo 6 (lavabo)	G75
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario salida zona controlada	Ducha 1	D31
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario salida zona controlada	Ducha 2	D32
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario salida zona controlada	Ducha 3	D33
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Vestuario salida zona controlada	Ducha 4	D34
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Lavandería	Grifo afch	G1
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Lavandería	Grifo	G2
LABORATORIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Laboratorio PB	Grifo 1	G1

Clave:	Revisión:	Fecha:	Página:
062-ES-GR-0060	0	Febrero 2025	17

EDIFICIOS	ALIMENTACIÓN	LUGAR	ELEMENTO	CÓDIGO
LABORATORIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Laboratorio PB	Grifo 2	G2
LABORATORIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Laboratorio PB	Grifo 3	G3
LABORATORIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Laboratorio PB	Grifo 4	G4
LABORATORIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Laboratorio PB	Lavaojos	LVO1
LABORATORIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Laboratorio P1 Frio	Grifo 1	G5
LABORATORIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Laboratorio P1 Frio	Grifo 2	G6
LABORATORIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Laboratorio P1 Caliente	Grifo 1	G7
LABORATORIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Laboratorio P1 Caliente	Grifo 2	G8
LABORATORIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Laboratorio P1 Caliente	Grifo 3	G9
LABORATORIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Laboratorio P1 Caliente	Lavaojos	LVO2
LABORATORIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Laboratorio P1 Caliente	Ducha	D1
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Taller de descontaminación (ambas se alimentan de agua de servicios)	Grifo 1 palanca	G1
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Taller de descontaminación (ambas se alimentan de agua de servicios)	Grifo 2 palanca	G2
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Taller de descontaminación (ambas se alimentan de agua de servicios)	Grifo 3 palanca	G3
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Taller de descontaminación (ambas se alimentan de agua de servicios)	Grifo 4 palanca	G4
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Taller de descontaminación (ambas se alimentan de agua de servicios)	Ducha	D1
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Taller de descontaminación (ambas se alimentan de agua de servicios)	Lavaojos	LVO1
EDIFICIO SERVICIOS	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Baño de mujeres	Grifo	G91

Clave: 062-ES-GR-0060	Revisión: 0	Fecha: Febrero 2025	Página: 18
--------------------------	----------------	------------------------	---------------

EDIFICIOS	ALIMENTACIÓN	LUGAR	ELEMENTO	CÓDIGO
SALA DE CONTROL	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Aseo masculino	Grifo 1	G1
SALA DE CONTROL	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Aseo masculino	Grifo 2	G2
SALA DE CONTROL	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Aseo femenino	Grifo	G3
SALA DE CONTROL	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Cocina comedor	Grifo	G4
SALA DE CONTROL	ACUMULADOR 3 - 2.000 L ACUMULADOR 4 - 2.000 L	Cuarto limpieza	Grifo afch	G5
OFCINAS PRINCIPALES Planta 2	TERMO 7 - 30 L	Aseo masculino	Grifo 1	G1
OFCINAS PRINCIPALES Planta 2	TERMO 7 - 30 L	Aseo masculino	Grifo 2	G2
OFCINAS PRINCIPALES Planta 2	TERMO 7 - 30 L	Aseo femenino	Grifo	G3
OFCINAS PRINCIPALES Planta 2	TERMO 7 - 30 L	Aseo femenino	Bidet FS	B1
OFCINAS PRINCIPALES Planta 1	TERMO 8 - 30 L	Aseo masculino	Grifo 1	G1
OFCINAS PRINCIPALES Planta 1	TERMO 8 - 30 L	Aseo masculino	Grifo 2	G2
OFCINAS PRINCIPALES Planta 1	TERMO 8 - 30 L	Aseo femenino	Grifo	G3
OFCINAS PRINCIPALES Planta 2	TERMO 8 - 30 L	Aseo femenino	-	-
ED. GARANTIA DE CALIDAD	TERMO 9 - 75 L	Aseo masculino	Grifo 1	G1
ED. GARANTIA DE CALIDAD	TERMO 9 - 75 L	Aseo masculino	Grifo 2	G2
ED. GARANTIA DE CALIDAD	TERMO 9 - 75 L	Aseo femenino	Grifo	G3
EDIFICIO CONTROL DE ACCESO	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Vestuario masculino	Grifo 1	G1
EDIFICIO CONTROL DE ACCESO	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Vestuario masculino	Grifo 2	G2
EDIFICIO CONTROL DE ACCESO	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Vestuario masculino	Grifo 3	G3
EDIFICIO CONTROL DE ACCESO	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Vestuario masculino	Grifo 4	G4

Clave: 062-ES-GR-0060	Revisión: 0	Fecha: Febrero 2025	Página: 19
--------------------------	----------------	------------------------	---------------

EDIFICIOS	ALIMENTACIÓN	LUGAR	ELEMENTO	CÓDIGO
EDIFICIO CONTROL DE ACCESO	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Vestuario masculino	Grifo FS	G5
EDIFICIO CONTROL DE ACCESO	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Vestuario masculino	Grifo 5	G6
EDIFICIO CONTROL DE ACCESO	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Vestuario masculino	Ducha 1	D1
EDIFICIO CONTROL DE ACCESO	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Vestuario masculino	Ducha 2	D2
EDIFICIO CONTROL DE ACCESO	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Vestuario masculino	Ducha 3	D3
CENTRO DE VISITAS	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Aseo masculino	Grifo 1	G1
CENTRO DE VISITAS	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Aseo masculino	Grifo 2	G2
CENTRO DE VISITAS	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Aseo masculino	Grifo 3	G3
CENTRO DE VISITAS	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Aseo masculino	Grifo 4	G4
CENTRO DE VISITAS	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Aseo masculino	Grifo 5	G5
CENTRO DE VISITAS	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Aseo masculino	Grifo 6	G6
CENTRO DE VISITAS	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Aseo femenino	Grifo 1	G7
CENTRO DE VISITAS	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Aseo femenino	Grifo 2	G8
CENTRO DE VISITAS	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Aseo femenino	Grifo 3	G9
CENTRO DE VISITAS	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Aseo femenino	Grifo 4	G10
CENTRO DE VISITAS	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Aseo femenino	Grifo 5	G11
CENTRO DE VISITAS	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Aseo femenino	Bidet 1	B1
CENTRO DE VISITAS	ACUMULADOR 5 - 500 L Sin boca de hombre	Aseo femenino	Bidet 2	B2
SIMULADOR	TERMO 10 - 100 L	Aseo masculino	Grifo 1	G1
SIMULADOR	TERMO 10 - 100 L	Aseo masculino	Grifo2	G2
SIMULADOR	TERMO 10 - 100 L	Aseo femenino	Grifo 1	G3
SIMULADOR	TERMO 10 - 100 L	Aseo femenino	Grifo 2	G4
SIMULADOR	TERMO 10 - 100 L	Cuarto de limpieza	Grifo 1	G5
GARAJE	Acumulador 1 y 2 talleres	Lavabo	Grifo	G126
Tto de aguas	Acumulador 1 y 2 talleres	Zona toma de muestras	Grifo	G127

Clave: 062-ES-GR-0060	Revisión: 0	Fecha: Febrero 2025	Página: 20
--------------------------	----------------	------------------------	---------------

EDIFICIOS	ALIMENTACIÓN	LUGAR	ELEMENTO	CÓDIGO
EAMU Edificio almacenamiento	TERMO 11 - 30 L	EAMU Edificio almacenamiento	Grifo 1	G1
EAMU Edificio almacenamiento	TERMO 11 - 30 L	EAMU Edificio almacenamiento	Grifo 2	G2
EAMU Edificio almacenamiento	TERMO 11 - 30 L	EAMU Edificio almacenamiento	Ducha 1	D1
EAMU Edificio almacenamiento	TERMO 11 - 30 L	EAMU Edificio almacenamiento	Ducha 2	D2
BARRACONES	TERMO 11 - 30 L	Lavabo	Grifo	G1
BARRACONES	TERMO 11 - 30 L	Lavabo	Grifo	G2
EDIFICIO RW	-	EDIFICIO RW	Grifo	G1
EDIFICIO RW	-	EDIFICIO RW	Ducha de emergencia	D1
EDIFICIO RW	-	EDIFICIO RW	Lavaojos afch	LVO1
BARRACONES		C-11	Lavaojos afch	LVO1
BARRACONES		C-5	Lavaojos afch	LVO2