

**NOTA DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EXPEDIENTE CO-TA-25-006**  
**“Servicio para la prueba de estanqueidad del cajón del reactor de la instalación nuclear Vandellós I”**

---

Advertido error material en el apartado 3.3 “Filtros y pruebas de eficacia en unidades de filtración”, subapartado 3.3.1 “Descripción” y, en el apartado 5.2, “Requisitos Técnicos”, subapartado 5.2.3 “Filtros y prueba de eficacia en unidades de filtración”, 5.2.3.1 “Filtros” del Pliego de Prescripciones Técnicas del procedimiento de licitación de referencia (clave de documento 058-ES-TA-0060), se procede a corregir el error detectado, de tal forma que:

En el apartado 3.3.1 “Descripción”, página 10, donde se indica:

- *“Suministro de nuevos filtros HEPA de grado nuclear\*”.*

**Debe indicar:**

- ***“Suministro de nuevos filtros HEPA\*”***

En el apartado 5.2.3.1 “Filtros”, página 20, donde se indica:

- *“Los filtros HEPA serán de grado nuclear, es decir, deberán ser diseñados”*

**Debe indicar:**

- ***“Los filtros HEPA deberán ser diseñados”.***

LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Aurora Saeta del Castillo