

EXPEDIENTE: CO-SV-25-030

Servicio de mantenimiento integral de todas las dependencias e instalaciones de la Sede Social y sus edificios adscritos en Alcalá de Henares.

**CALENDARIO DE OCAs PREVISTAS**

OCA's	Periodicidad	Ultima OCA	Próxima	Observaciones	2026	2027	2028	2029	2030
<b>MANTENIMIENTO SEDE ENRESA</b>									
OCA del centro de transformación	3 años	19/11/2025	20/12/2028	Favorable			2028		
OCA Instalación eléctrica de Baja Tensión.	5 años	1ª: 07/06/2024	07/06/2029					2029	
OCA Sistema PCI	10 años	1ª: 25/04/2019 2ª: 02/10/2019	25/04/2029					2029	
Retimbrado cilindros de extinción por gas.	10 años	15/02/2022	15/02/2032						
Retimbrado de extintores	5 años			Según fecha de cada extintor					
OCA Eficiencia energética.	2 años	nov-24	nov-26		2026		2028		2030
<b>MANTENIMIENTO NAVES EN ALCALA DE HENARES</b>									
OCA Instalación eléctrica de Baja Tensión.	5 años	2022	2027			2027			
OCA de sistema PCI	10 años	2027	2028			2027			
Retimbrado de extintores	5 años			Según fecha de cada extintor					